

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах" (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах")

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658224, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, д. 118

Тел./факс: 8(385-57) 4-30-43, E-mail: rubtsovsk@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510264.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

Л.В. Пивень

24 апреля 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6127 от 24 апреля 2024 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 11550.П(Е).24**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.  
Юридический адрес: 658293, Россия, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Лебяжье, ул. Советская, д. 115.  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 658293, Россия, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Лебяжье, ул. Советская, д. 115.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

Детский сад, АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. Фактический адрес: 658293, Россия, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Лебяжье, ул. Молодежная, д. 2/2.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

разводящая сеть, пищеблок, горячий цех.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильный стеклянный флакон, стеклянная бутылка.

**Цель испытания \*:**

производственный контроль.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 9 апреля 2024 г. 12 час. 10 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 9 апреля 2024 г. 16 час. 40 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Л.А.Герман, помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах".

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Температура при доставке +5,8°C.

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (6127) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощезковском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах"	Страница: 2
	Страниц: 3
	Издание: 14
	Дата введения: утвержден приказом от 25.07.2022. № 56
Протокол лабораторных испытаний	
Ф 02-34	

### НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

*Ульянова*  
подпись

С.Г.Улянова  
ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория испытательного лабораторного центра

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 11550.П(Е).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658224, Алтайский край, Рубцовск г, Краснознаменская, 118

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.24 в 17час 10мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.24; окончание испытаний: 11.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	50 КОЕ/см <sup>3</sup> не более	МУК 4.2.3963-23 (V)
2	Обобщённые колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (VI)
3	E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствуют	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
4	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствуют	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

### Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 (V) Бактериологические методы исследования воды

МУК 4.2.3963-23 (VI) Бактериологические методы исследования воды

ГОСТ 31955.1-13 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации (с Поправкой)

СТБ ISO 7899-2-2015 КАЧЕСТВО ВОДЫ. ОБНАРУЖЕНИЕ И ПОДСЧЕТ КИШЕЧНЫХ ЭНТЕРОКОККОВ. ЧАСТЬ 2. МЕТОД МЕМБРАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория испытательного лабораторного центра

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 11550.П(Е).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658224, Алтайский край, Рубцовск г, Краснознаменская ул, 118

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.24 в 17час 10мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.24; окончание испытаний: 10.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	мг/дм <sup>3</sup>	1,20	0,36 --	20 --	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Спектрофотометр ПЭ 5400УФ до 09.08.24
2	Мутность (длина волны 530 нм)	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,3	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Спектрофотометр ПЭ 5400УФ до 09.08.24
3	Запах при 20 градусах	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	-
4	Запах при 60 градусах	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	-
5	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	-

Согласно международной системе единиц мг/дм<sup>3</sup> = мг/л.

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

### Нормативные документы на методы исследования:

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (6127) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах"	Страница: 3
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-34	Издание: 14
	Дата введения: утвержден приказом от 25.07.2022. № 56

ГОСТ 31868-2012 (метод Б) Вода. Методы определения цветности  
ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности  
ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Конец документа

## ПРОТОКОЛ РАБОТЫ СЕРИИ ИСПЫТАНИЙ

№ 6127 от 14 апреля 2024 г.

Издательство: ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Адрес: 590000, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, д. 10

Исполнитель: ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" (ИНН 5903013893, ОГРН 5055903013893)  
Исполнитель: ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" (ИНН 5903013893, ОГРН 5055903013893)  
Исполнитель: ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" (ИНН 5903013893, ОГРН 5055903013893)

Место отбора проб: объект (наименование, адрес)

Объект: г. Рубцовск, ул. Советская, д. 10, ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Тип объекта: объект (наименование, адрес)

Тип объекта: объект (наименование, адрес)

Цель испытаний:

Цель испытаний:

Дополнительная информация (при наличии)

Дополнительная информация (при наличии)

Выбор и получение объекта испытаний (пробы, образцы)

Выбор и получение объекта испытаний (пробы, образцы)

Дата и время отбора проб

Дата и время отбора проб

Условия транспортировки проб (температура, влажность, время)

Условия транспортировки проб (температура, влажность, время)

Место отбора проб (наименование, адрес)

Место отбора проб (наименование, адрес)

Метод испытаний

Метод испытаний

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (6127) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ